

RESOCONTO DI PROVA n° 009/16

Rilasciato alla ditta:
3 erre Srl

Prove eseguite:
Resistenza all'effrazione sotto carico statico UNI EN 1628
Resistenza all'effrazione sotto carico dinamico UNI EN 1629
Resistenza all'azione manuale UNI EN 1630

Classificazione:

In base alla prova eseguita, in base ai risultati ottenuti ed in base a quanto indicato nelle norme UNI EN 1627:2011, UNI EN 1628:11, UNI EN 1629:2011, ed UNI EN 1630:2011, il campione in esame costituito da grata a 2 ante denominato : CLASSIC 3 e presentato dalla ditta: 3 ERRE Srl via F.lli Cervi,47 20813 Bovisio Masciago (MB) ha superato le prove previste dalle norme stesse. Pertanto, secondo quanto riportato nella norma UNI EN 1627:2011 il campione risulta appartenere alla

RC 3

I risultati riportati si riferiscono al solo campione provato e sono validi nelle condizioni in cui la prova è stata effettuata.

Il presente rapporto di prova, da solo, non può essere considerato un certificato di conformità

data di emissione:

28/09/2016

**Il Tecnico:
Francesco Salemi**

